

Kvalitetsrund 1 - Egenkontroll stomme & gipsskivemontering

Företag									
Objekt							Datum	Sign	
Gipsskivor monterade enligt YGB.				<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Avvikelser									
Kontrollpunkter	OK		EJ åtgärdat	Åtgärdat av montör	Datum	Sign	Av annan entreprenör		
Inga springor över 3mm mellan skivor	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Springor över 3mm</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Inga skador på gips	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Skador på gips</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Skruvning enl. bransch anvisning	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Fel avstånd</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Fogsprång ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Över 0,6 mm</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Fasning av kortkant enligt 3.1.1 i YBG	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Över 2-3 mm djup och bred</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Väggars buktighet enligt 5.4.1 i YBG.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Över +/- 2 mm på 0,25 m. Över +/- 5 mm på 2,0 m.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Montageriktning enligt 5.4.2.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Mot regelns öppning</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Gipsning runt dörrar och fönster utfört enligt 5.4.3 i YBG.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gipsning runt dörrar och fönster ej utfört enligt 5.4.3 i YBG.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Kontroll av temp och fukt	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Fel temp eller fukt</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Åtgärdat av ansvarig			Se anvisningar		
Kontroll av försänkning och valk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Fel Djup, bredd och valk</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Åtgärdat av ansvarig			Se anvisningar		
Träfiberbaserade skivor förekommer inte i underlaget.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Träfiberbaserade skivor förekommer i underlaget.</i>	<input type="checkbox"/> Ja						

¹ Enligt AMA Hus 08 måttdefinition nr 29